

ODDZIAŁ „A”

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
A-41 (705)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	19,26
A-42(706)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	19,81
A-43(707)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	19,51
A-44(710)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	19,74
A-45(711)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	13,17

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	1 (lekarz) 1 (pacjenci)
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,80m
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	łatwo zmywalna farba fartuch ceramiczny pas zabezpieczający za umywalką
Wykończenie sufitów	podwieszony np. modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
Zasilanie dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	zestaw komputerowy

	Biurko, fotel obrotowy, krzesła, parawan dozownik na mydło w płynie dozownik na ręczniki papierowe kosz na odpady medyczne Dozownik na środek dezynfekcyjny kosz na odpady komunalne stolik – asystor, taboret obrotowy

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m <sup>2</sup> )
A-46 (-)	KORYTARZ	63,74
A-53 (-)	KORYTARZ	71,94

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	brak osób na pobyt < 2h
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8
Klasa czystości	-
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	Nie dotyczy
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	200 LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalna, cokoły wyoblone 10cm - np. wykładzina PVC , ceramika
Wykończenie ścian	Malowane, odporne na szorowane, paski odbojowe na wysokości wózków z jedzeniem
Wykończenie sufitów	Rozbieralny, kasetonowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	-
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	-
Wytyczne dla instalacji c.o.	
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
- wentylacja mechaniczna	mechaniczna nawiewno-wywiewna
Wytyczne dla instalacji elektrycznej	

i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	
Instalacja CCTV	wskazanie wg użytkownika
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
instalacja teletechniczna	
wyposażenie elektryczne	-

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
A-47 (704)	MUZYKOTERAPIA	26,72

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	5
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,80m
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Akustyka	pomieszczenie izolowane akustycznie min. 40dB ściany. Drzwi 30dB. Poziom natężenia dźwięku 30dB
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	Bez wymagań, fartuch ceramiczny pas zabezpieczający za umywalką
Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
- ościeżnica	metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej	TV dla pacjentów, rzutnik

i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk Zasilanie dla rzutnika w suficie
Zasilanie dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	
	kanapa wypoczynkowa stoły i siedziska do zajęć muzycznych kosz na odpady komunalne szafa zamykana na klucz na sprzęt muzyczny

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
A-48 (607,708)	POKÓJ SOCJALNY	19,62

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	pobyt osób do 2h
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	Bez wymagań, fartuch ceramiczny zabezpieczający za umywalką
Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
-ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
-umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
-zlewozmywak blatowy	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wentylacja	

-grawitacyjna	min. 2 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Zasilanie dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	stół z krzesłami, zabudowa kuchenna meblowa kuchenka mikrofalowa, lodówka

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
A-49 (606)	MAGAZYN	7,71
A-50 (606a)	MAGAZYN	6,98
A-51 (712a)	MAGAZYN	7,20
A-52 (712b)	MAGAZYN	5,65

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,5m
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-
Temperatura	+16°-20C
Oświetlenie minimalne	200LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	Łatwo zmywalna, gres lub PVC (w A-49 pł. ceramiczne)
Wykończenie ścian	Łatwo zmywalna
Wykończenie sufitów	Modułowy, wodoodporny
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 80 cm zamykane na klucz
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
Wytyczne dla instalacji c.o.	
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w ścianie nawiew przez drzwi (mechaniczna wyciągowa 10 wym./h)
(w magazynie A-49:	

-mechaniczna)	
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Wyposażenie:	
Regały	

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
A-55 (604)	KIEROWNIK KLINIKI (wykończenie o lepszym standardzie, mniej szpitalnym)	21,97

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	1
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	500 LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	pas zabezpieczający za umywalką, ceramiczny
Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instalacji c.o.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	Kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Zasilanie dla instalacji komputerowej	

Wyposażenie:	zestaw komputerowy drukarka ksero zabudowa po oknem biurko komputerowe fotel biurowy obrotowy z podłokietnikami kanapa 3 krzesła zabudowa (szafa)
--------------	---

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
A-54 (605)	SEKRETARIAT	21,68

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	2 (personel)
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8m
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	ściany łatwo zmywalne, fartuch ceramiczny zabezpieczający za umywalką
Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
- ościeżnica	
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiety nad umywalkami
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Zasilanie elektryczne i teletechniczne	

dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	zestaw komputerowy biurko komputerowe półokrągłe szafka zamykana (pod kserokopiarkę) fotel obrotowy szafa ubraniowa pojedyncza (szer.45cm) regal wysoki (szer.90cm) szafka pod okno (mała) krzesła, kosz na odpady komunalne

ODDZIAŁ „M”

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m <sup>2</sup> )
M-01 (519)	SALA PACJENTÓW	21,87
M-02 (520)	SALA PACJENTÓW	21,82
M-03 (523)	SALA PACJENTÓW	22,11
M-04 (524)	SALA PACJENTÓW	21,80
M-05 (526)	SALA PACJENTÓW	22,31
M-06(527)	SALA PACJENTÓW	22,17
M-07 (528)	SALA PACJENTÓW	21,84
M-08 (529)	SALA PACJENTÓW	17,11

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	3 (pacjenci)
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8m
Temperatura	+24°C
Akustyka -poziom natężenia dźwięku dzień	35 dB
Noc	30 dB
Oświetlenie minimalne	300LUX 5LUX
nocne czuwanie	
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	Łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm, wyoblona, akustyczna, odporna na zadrapania - homogeniczna, niepalna
Wykończenie ścian	Łatwo zmywalne, ściana odporna na zadrapania, wandalizm, kolory jasne, odboje systemowe na ścianach za łózkami (wysokość skoordynować ze sprzętem szpitala)
Wykończenie sufitów	Trudny do uszkodzenia przez pacjenta, podwieszony, modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 110 cm (przejazd łóżkiem). Odporne na uderzenia, podpalenia. otwierają się na zewnątrz, możliwe zdjęcie drzwi z komunikacji, klamka w kształcie litery C, o profilu okrągłym, antyprzytraskowa
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia

-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
Wytyczne dla instalacji c.o.	
- temperatura	24°C. Grzejniki zabezpieczone przed poparzeniem pacjenta, wandalizmem, łatwe do czyszczenia
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	Antyodbłyśnikowe, bezpieczne, odporne na uderzenia i stłuczenia.
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
Wyposażenie:	kosz na odpady komunalne szafki nocne x 3 łóżka x 3 wieszaki antysamobójcze

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
M-09 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,28
M-10(-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,49
M-11 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,63
M-12 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,44
M-13 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,53
M-14 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,58
M-15 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,30

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,5m
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-
Temperatura	+24°C
Oświetlenie minimalne	200LUX

Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne, terakota, wywinięta na ściany do wys. 10 cm. Antypoślizgowe min. R10
Wykończenie ścian	łatwo zmywalne pł. ceramiczne do 200cm a powyżej malowanie farną lateksową
Wykończenie sufitów	gk wodoodporny plus rewizje na instalacje
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90cm, odporne na wilgoć.
- ościeżnica	metalowa odporna na uderzenie
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
- umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
- miska ustępowa	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
-kratka prysznicowa w posadzce	kratka w posadzce - układ posadzki do kratki. Wylewka (pod kątem) prysznicowa antysamobójcza, brak możliwości zawieszenia się na niej, brak węża prysznicowego
Wytyczne dla instalacji c.o.	
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-mechaniczna	min. mechaniczna wyciągowa 50m <sup>3</sup> /h na miskę ustępową
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	sanitarne, kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,	poza strefą rozbryzgu, hermetyczne, na kluczyk, niedostępne dla pacjenta
Wyposażenie	
	kosz na ręczniki papierowe

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
M-17 (-)	ŚLUZA FARTUCHOWO-UMYWALKOWA - izolotka	5,99

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,5 m

Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	200LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	łatwo zmywalna farba, za umywalką fartuch ceramiczny
Wykończenie sufitów	podwieszony
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 110 cm - przejazd łóżkiem odporne na uszkodzenie. Drzwi z pomieszczenia pacjenta na zewnątrz pomieszczenia pacjenta
- ościeżnica	metalowa, odporna na uszkodzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
- umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-mechaniczna lub grawitacyjna	podciśnienie w izolatce w stosunku do śluzy a śluzy w stosunku do komunikacji. min. 1,5 wym/h
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,	hermetyczne przy umywalce, zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
Wyposażenie	
	kosz na ręczniki papierowe bateria, uruchamiana bez kontaktu z dłonią dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią zamykany pojemnik na brudną bieliznę, miejsce na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych.

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
M-08 (529)	IZOLATKA	17,11

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	1 (pacjenci)
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8m
Temperatura	+24°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
nocne czuwanie	5 LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	Łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm, wyoblona, akustyczna, odporna na zadrapania - homogeniczna, niepalna,
Wykończenie ścian	Łatwo zmywalne, ściana odporna na zadrapania, wandalizm, kolory jasne, odboje systemowe na ścianach za łózkami (wysokość skoordynować ze sprzętem szpitala)
Wykończenie sufitów	Trudny do uszkodzenia przez pacjenta, podwieszony
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 110 cm (przejazd łóżkiem). Odporne na uderzenia, podpalenia. otwierają się na zewnątrz, możliwe zdjęcie drzwi z komunikacji, klamka w kształcie litery C, antyprzytraskowa
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
Wytyczne dla instalacji c.o.	
- temperatura	24°C. Grzejniki zabezpieczone przed poparzeniem pacjenta, wandalizmem, łatwe do czyszczenia, niedostępne dla pacjenta
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie. Podciśnienie w stosunku do słuzy
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	bezpieczne
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, przelączniki	brak w pomieszczeniu - zagrożenie

Instalacja CCTV	
Wyposażenie:	<p>Łóżko niepalne, antywandal, dedykowane do izolatek na oddziałach obserwacyjnych szpitali psychiatrycznych, antysamobójcze.</p> <p>Drzwi odporne na zniszczenie, otwierające się na zewnątrz,</p>

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
M-16 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW - izolatka	3,14

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,5m
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-
Temperatura	+24°C
Oświetlenie minimalne	200LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne, terakota, wywinięta na ściany do wys. 10 cm. Antypoślizgowe min. R10
Wykończenie ścian	łatwo zmywalne 1 pł. ceramiczne do 200cm a powyżej malowanie farbą lateksową
Wykończenie sufitów	gk wodoodporny plus rewizje na instalacje
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 110 cm - wjazd łóżkiem, odporne na wilgoć
- ościeżnica	metalowa odporna na uderzenie
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
- umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
- miska ustępowa	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
-prysznic w posadzce	kratka w posadzce - układ posadzki do kratki. Wylewka (pod kątem) prysznicowa antysamobójcza, brak możliwości zawieszenia się na niej, brak węża prysznicowego
Wytyczne dla instalacji c.o.	
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-mechaniczna	min. mechaniczna wyciągowa 50m <sup>3</sup> /h na miskę ustępową

Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	sanitarne, kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,	poza strefą rozbryzgu, hermetyczne, na kluczyk, niedostępne dla pacjenta
Wyposażenie	
	kosz na ręczniki papierowe

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
M-18 (-)	KORYTARZ	90,67
M-37 (-)	KORYTARZ	49,24

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	brak osób na pobyt < 2h
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8
Klasa czystości	-
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	Nie dotyczy
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	200 LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	Łatwo zmywalna, cokoły wyoblone 10cm - np. wykładzina PVC, ceramika
Wykończenie ścian	Malowane, odporne na szorowane, paski odbojowe na wysokości wózków z jedzeniem
Wykończenie sufitów	Rozbieralny, kasetonowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	-
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia

Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	-
Wytyczne dla instalacji c.o.	
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
- wentylacja mechaniczna	mechaniczna nawiewno-wywiewna
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	
Instalacja CCTV	wskazanie wg użytkownika
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
instalacja teletechniczna	
wyposażenie elektryczne	-

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
M-19 (518)	JADALNIA NA ODDZIALE ŁÓŻKOWYM DLA PACJENTÓW	23,76

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	20
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,80m
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	Malowane, łatwo zmywalne,
Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
- ościeżnica	Malowane, odporne na szorowane, paski odbojowe na wysokości wózków z jedzeniem
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	

- umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
- zlewozmywak	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 2 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie lub mechaniczna
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
Zasilanie	
Wyposażenie:	Przy każdej umywalce powinny znajdować się ręczniki jednorazowe Zestawy stół + krzesła na jedną umywalkę maks. 20 krzesel. lodówka

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
M-20 (521,522)	PRACOWNIA TERAPII ZAJĘCIOWEJ	32,81
M-22 (-)	SALA WYKŁADOWA	7,86

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	Sala M-20 maksymalnie 15 osób, średnio 5 osób Sala M-22 5 osób
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,80m
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	zalecane 500 LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	łatwo zmywalne, jasne kolory, odporne na zniszczenia możliwość zawieszania pomocy edukacyjnych
Wykończenie sufitów	modułowy. Możliwość podwieszania do sufitów banerów, pomocy naukowych, map

Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
umywalka w sali M-20	duża umywalka odpowiednia do zajęć plastycznych, z półką na odstawienie przyborów
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	rzutnik
oświetlenie ogólne,	
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk Zasilanie dla instalacji komputerowej Zasilanie dla rzutnika w suficie
Wyposażenie:	Zestawy stół+ krzesło Ekran do rzutnika, biała tablica, szafka zamykana na klucz na przybory szkolne. Inne pomoce, zwłaszcza przy użyciu prądu skonsultować na budowie z personelem

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
M-21 (525)	ŁAZIENKA ODDZIAŁOWA, PRZYSTOSOWANA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12,65

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,5m
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-
Temperatura	+24
Oświetlenie minimalne	200LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	płytki ceramiczne antypoślizgowe R10
Wykończenie ścian	łatwo zmywalne pł. ceramiczne do 200cm a powyżej malowanie farną lateksową
Wykończenie sufitów	modułowy gk wodoodporne
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 110 cm możliwość wjazdu łóżkiem
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia. Drzwi w łazienkach z

	podcięciem wg przepisów
-okno	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
- umywalka dla nps.	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
- miska ustępowa dla nps.	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
kratka w posadzce	Wyprofilować posadzkę tak aby spadek był w kierunku kratki min. 1,5 %, Złączka prysznicowa dostępna tylko dla personelu, dł. 2m, dostępna z dyżurki
pochwyty dla NPS	przy umywalce, misce ustępowej, prysznicu. siedzisko dla osób z niepełnosprawnościami
Wytyczne dla instalacji c.o.	
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-mechaniczna	min. mechaniczna wyciągowa 50m <sup>3</sup> /h na miskę ustępową. Nawiew oknem nawietrzakiem bądź w podcięciu w drzwiach
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
Wyposażenie	kosz na ręczniki papierowe
	siedzisko mocowane do ściany pod prysznic wanna wózek do mycia pochwyty dla niepełnosprawnych przy misce i umywalce oraz prysznicu

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
M-23 (-)	SEKRETARIAT	9,37

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	2 (personel)
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8m
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	ściany łatwo zmywalne, fartuch ceramiczny zabezpieczający za umywalką
Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
- ościeżnica	
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiety nad umywalkami
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Zasilanie elektryczne i teletechniczne dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	zestaw komputerowy biurko komputerowe półokrągłe szafka zamykana (pod kserokopiarkę) fotel obrotowy szafa ubraniowa pojedyncza (szer.45cm) regal wysoki (szer.90cm) szafka pod okno (mała) krzesła, kosz na odpady komunalne

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
M-24 (530)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	14,90

M-32(538)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	16,66
M-33(539)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	11,41
M-34(539)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	11,36
M-36(541)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	16,86
M-39(441)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	12,90
M-40(442b)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	7,88
M-41(442)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	8,68
M-42(442a)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	8,60

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	1 (lekarz) 1 (pacjenci)
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,80m
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	łatwo zmywalna farba fartuch ceramiczny pas zabezpieczający za umywalką
Wykończenie sufitów	podwieszony np. modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
Zasilanie dla instalacji komputerowej	

Wyposażenie:	zestaw komputerowy Biurko, fotel obrotowy, krzesła, parawan dozownik na mydło w płynie dozownik na ręczniki papierowe kosz na odpady medyczne Dozownik na środek dezynfekcyjny kosz na odpady komunalne stolik – asystor, taboret obrotowy

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
M-25(531)	SALA PACJENTÓW - SEPARATKA POMIESZCZENIE PRZYSTOSOWANE DO AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ, BEZ ELEMENTÓW MOGĄCYCH ULEC AKTOM WANDALIZMU A PRZEDE WSZYSTKIM USZCZERBKU PACJENTA. WYPOSAŻENIE I WYKOŃCZENIE ANTYSAMOBÓJCZE. KONSULTOWAĆ NA BIEŻĄCO NA BUDOWIE Z PERSONELEM!	13.31

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	1 (pacjenci)
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8m
Temperatura	+24°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
nocne czuwanie	5 LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm, wyoblona, akustyczna, odporna na zadrapania - homogeniczna, niepalna,
Wykończenie ścian	łatwo zmywalne, ściana odporna na zadrapania, wandalizm, kolory jasne, odboje systemowe na ścianach za łózkami (wysokość skoordynować ze sprzętem szpitala)
Wykończenie sufitów	Trudny do uszkodzenia przez pacjenta, podwieszony
Stołarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 110 cm (przejazd łóżkiem). Odporne na uderzenia, podpalenia. otwierają się na zewnątrz, możliwe zdjęcie drzwi z komunikacji, klamka w kształcie litery C, antyprzytraskowa bez klamek od wewnątrz

- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
Wytyczne dla instalacji c.o.	
- temperatura	24°C. Grzejniki zabezpieczone przed poparzeniem pacjenta, wandalizmem, łatwe do czyszczenia, niedostępne dla pacjenta
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie.
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	niedostępne z pomieszczenia
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, przełączniki	brak w pomieszczeniu - zagrożenie
Instalacja CCTV	Kamera z funkcją autostartu, zabezpieczona przed aktami wandalizmu.
Wyposażenie:	łóżko niepalne, antywandal, dedykowane do separatek na oddziałach obserwacyjnych szpitali psychiatrycznych, antysamobójcze.  Drzwi odporne na zniszczenie, otwierające się na zewnątrz, z okienkiem obserwacyjnym szklonym szkłem hartowanym, wyposażone w podwójny system zamykania od zewnątrz, bez klamki od wewnątrz

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
M-27 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW - separotka	2,83

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,5m
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-
Temperatura	+24°C
Oświetlenie minimalne	200LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne, terakota, wywinięta na ściany do wys. 10 cm. Antypoślizgowe min. R10

Wykończenie ścian	łatwo zmywalne 1 pł. ceramiczne do 200cm a powyżej malowanie farną lateksową
Wykończenie sufitów	gk wodoodporny plus rewizje na instalacje
Stołarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 110 cm - wjazd łóżkiem, odporne na wilgoć
- ościeżnica	metalowa odporna na uderzenie
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
- umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
- miska ustępowa	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
-prysznic w posadzce	kratka w posadzce - układ posadzki do kratki. Wylewka (pod kątem) prysznicowa antysamobójcza, brak możliwości zawieszenia się na niej, brak węża prysznicowego
Wytyczne dla instalacji c.o.	
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-mechaniczna	min. mechaniczna wyciągowa 50m <sup>3</sup> /h na miskę ustępową
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	sanitarne, kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,	poza strefą rozbryzgu, hermetyczne, na kluczyk, niedostępne dla pacjenta
Wyposażenie	
	kosz na ręczniki papierowe brak węża prysznicowego bateria antysamobójcza, antywandal, woda spuszczana na czujkę elektryczną w WC, brak gniazda zapalania

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m <sup>2</sup> )
---------	---------------------	--------------------------------

M-28 (532)	DYŻURKA PIELĘGNIAREK	23,10
------------	----------------------	-------

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	2
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	Łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	Fartuch ceramiczny pas zabezpieczający za umywalką
Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
-ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz, wg wymagań p.poż. w razie potrzeby podłączone do systemu p.poż. przeszklenie na komunikację wglądowe w klasie p.poż. wg opisu p.poż.
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
zlew jednokomorowy	blatowy doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Zasilanie dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	zestawy komputerowe drukarka ksero x1 fotele biurowe obrotowe z podłokietnikami, biurko komputerowe kontenery

	szafy biurowe zamykana szafka na leki, meble typu kuchennego z blatem
--	--

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
M-29 (534)	WC DLA PERSONELU- MĘSKI	4,01
M-31(-)	WC DLA PERSONELU- DAMSKI	2,63

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,5m
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	200LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne, terakota, wywinięta na ściany do wys. 10 cm. Antypoślizgowe min. R10
Wykończenie ścian	łatwo zmywalne 1 pł. ceramiczne do 200cm a powyżej malowanie farbą lateksową
Wykończenie sufitów	gk wodoodporny plus rewizje na instalacje
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 110 cm - wjazd łóżkiem, odporne na wilgoć
- ościeżnica	metalowa odporna na uderzenie
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
- umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
- miska ustępowa	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
-pisuar tylko w łazience męskiej Kran ze złączką Kratka w posadzce	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instalacji c.o.	
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-mechaniczna	min. mechaniczna wyciągowa 50m <sup>3</sup> /h na miskę ustępową
Wytyczne dla instalacji elektrycznej	

i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	sanitarne, kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,	poza strefą rozbryzgu, hermetyczne, na kluczyk, niedostępne dla pacjenta
Wyposażenie	
	dozownik na mydło w płynie dozownik na ręczniki papierowe Pojemnik na papier toaletowy kosz na ręczniki papierowe

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
M-30 (536)	POKÓJ SOCJALNY	9,72

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	pobyt osób do 2h
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	Łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	Bez wymagań, fartuch ceramiczny zabezpieczający za umywalką
Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
- okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
- umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
- zlewozmywak blatowy	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków

Wentylacja	
-grawitacyjna	min. 2 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Zasilanie dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	stół z krzesłami, zabudowa kuchenna meblowa kuchenka mikrofalowa, lodówka

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
M-35 (540)	POKÓJ DZIENNEGO POBYTU	15,95

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	5
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,80m
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	Bez wymagań, fartuch ceramiczny pas zabezpieczający za umywalką
Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
- ościeżnica	metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki

	higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	TV dla pacjentów, rzutnik
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk Zasilanie dla rzutnika w suficie
Zasilanie dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	
	kanapa, wypoczynkowa, stolik kawowy, stolik z krzesłami, TV dozownik na mydło w płynie dozownik na ręczniki papierowe kosz na odpady komunalne szafa zamykana na klucz na przybory

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
M-38 (440)	SALA WYKŁADOWA	26,08

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	20
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,80m
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	500LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	Pas zabezpieczający za umywalką
Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
umywalka	do zajęć terapeutycznych
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej	tv, rzutnik

i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
Zasilanie dla instalacji komputerowej Zasilanie dla rzutnika w suficie	
Wyposażenie:	Zestawy stół+ krzesło Zestawy wypoczynkowe sofa+ stolik szafa zamykana na klucz na przybory

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
M-43 (537)	PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA	10,73

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	1
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	Łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	Pas zabezpieczający za umywalką - fartuch ceramiczny
Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
-ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instalacji c.o.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką

gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Zasilanie dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	zestaw komputerowy drukarka ksero x1 fotele biurowe obrotowe z podłokietnikami, biurko komputerowe kontenery szafy biurowe

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
M-44 (535a)	MAGAZYN	2,18
M-46 (533)	MAGAZYN	5,13

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,5m
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-
Temperatura	+16°-20C
Oświetlenie minimalne	200LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalna, gres lub PVC
Wykończenie ścian	łatwo zmywalna
Wykończenie sufitów	Modułowy, wodoodporny
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 80 cm zamykane na klucz
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
Wytyczne dla instalacji c.o.	
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w ścianie nawiew przez drzwi
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Wyposażenie:	

Regały	
--------	--

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
M-45 (535)	BRUDOWNIK	5,60

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8-3m
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-
Temperatura	+16°-20C
Oświetlenie minimalne	200LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	Łatwo zmywalna, gres lub PVC
Wykończenie ścian	płytki ceramiczne do wysokości min. 200cm
Wykończenie sufitów	modułowy wodoodporny
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 80 cm. zamykane na klucz
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
Umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Zlew	
opróżnianie kaczek - miska ustępowa lub wanienka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków typu miska ustępowa
Myjka dezynfektor	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków typu miska ustępowa
Wytyczne dla instalacji c.o.	
-grawitacyjna	min. 50m <sup>3</sup> /h na miskę ustępową nawiew przez podcięcie w drzwiach grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	Kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Wyposażenie:	stojaki na kaczki, wieszaki na worki z brudną bielizną , węże gospodarcze do czyszczenia kaczek, myjka dezynfektor
Regały	

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
M-47(608)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY- ORDYNATOR ODDZIAŁU „M”	15,90

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	1 (lekarz) 1 (pacjenci)
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,80m
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	łatwo zmywalna farba fartuch ceramiczny pas zabezpieczający za umywalką
Wykończenie sufitów	podwieszony np. modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
Zasilanie dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	zestaw komputerowy Biuorko, fotel obrotowy, krzesła, parawan dozownik na mydło w płynie dozownik na ręczniki papierowe kosz na odpady medyczne Dozownik na środek dezynfekcyjny kosz na odpady komunalne stolik – asystor, taboret obrotowy