

ODDZIAŁ „P”

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
P-01 (419)	SALA PACJENTÓW	22,04
P-02 (420)	SALA PACJENTÓW	21,94
P-03 (423)	SALA PACJENTÓW	21,24
P-04 (424)	SALA PACJENTÓW	20,88
P-05 (426)	SALA PACJENTÓW	20,84
P-06(427)	SALA PACJENTÓW	20,94
P-07 (428)	SALA PACJENTÓW	21,85

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	3 (pacjenci)
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8m
Temperatura	+24°C
Akustyka -poziom natężenia dźwięku dzień	35 dB
Noc	30 dB
Oświetlenie minimalne	300LUX
nocne czuwanie	5LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	Łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm, wyoblona, akustyczna, odporna na zadrapania - homogeniczna, niepalna
Wykończenie ścian	Łatwo zmywalne, ściana odporna na zadrapania, wandalizm, kolory jasne, odboje systemowe na ścianach za łózkami (wysokość skoordynować ze sprzętem szpitala)
Wykończenie sufitów	Trudny do uszkodzenia przez pacjenta, podwieszony, modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 110 cm (przejazd łóżkiem). Odporne na uderzenia, podpalenia. otwierają się na zewnątrz, możliwe zdjęcie drzwi z komunikacji, klamka w kształcie litery C, o profilu okrągłym, antyprzytraskowa
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia

-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
Wytyczne dla instalacji c.o.	
- temperatura	24°C. Grzejniki zabezpieczone przed poparzeniem pacjenta, wandalizmem, łatwe do czyszczenia
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	Antyodbłyśnikowe, bezpieczne, odporne na uderzenia i stłuczenia.
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
Wyposażenie:	kosz na odpady komunalne szafki nocne x 3 łóżka x 3 wieszaki antysamobójcze

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
P-09 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,50
P-10(-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,39
P-11 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,73
P-12 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,76
P-13 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,71
P-14 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,67
P-15 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,44

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,5m
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-
Temperatura	+24°C
Oświetlenie minimalne	200LUX
Wytyczne budowlane	

Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne, terakota, wywinięta na ściany do wys. 10 cm. Antypoślizgowe min. R10	
Wykończenie ścian	łatwo zmywalne pł. ceramiczne do 200cm a powyżej malowanie farną lateksową	
Wykończenie sufitów	gk wodoodporny plus rewizje na instalacje	
Stolarka wewnętrzna		
- drzwi	drzwi szer. min. 90cm, odporne na wilgoć.	
- ościeżnica	metalowa odporna na uderzenie	
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.		
- umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków	
- miska ustępowa	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków	
-prysznic w posadzce	kratka w posadzce - układ posadzki do kratki. Wylewka (pod kątem) prysznicowa antysamobójcza, brak możliwości zawieszenia się na niej, brak węża prysznicowego	
Wytyczne dla instalacji c.o.		
Wytyczne dla instal. went. i klimat.		
-mechaniczna	min. mechaniczna wyciągowa 50m <sup>3</sup> /h na miskę ustępową	
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej		
oświetlenie ogólne,	sanitarne, kinkiet nad umywalką	
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,	poza strefą rozbryzgu, hermetyczne, na kluczyk, niedostępne dla pacjenta	
Wyposażenie		
	kosz na ręczniki papierowe brak sznurków przy instalacji przyzywowej	
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
P-17 (-)	ŚLUZA FARTUCHOWO-UMYWALKOWA - izolotka	3,32

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,5 m
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-

Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	200LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	Łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	Łatwo zmywalna farba, za umywalką fartuch ceramiczny
Wykończenie sufitów	podwieszony
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 110 cm - przejazd łóżkiem odporne na uszkodzenie. Drzwi z pomieszczenia pacjenta na zewnątrz pomieszczenia pacjenta
- ościeżnica	metalowa, odporna na uszkodzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
- umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-mechaniczna lub grawitacyjna	podciśnienie w izolatce w stosunku do słuzy a słuzy w stosunku do komunikacji. min. 1,5 wym/h
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,	hermetyczne przy umywalce, zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
Wyposażenie	
	kosz na ręczniki papierowe bateria, uruchamiana bez kontaktu z dłonią dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią zamykany pojemnik na brudną bieliznę, miejsce na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych.

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
P-08 (429)	IZOLATKA	19,75

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	1 (pacjenci)
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8m
Temperatura	+24°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
nocne czuwanie	5 LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm, wyoblona, akustyczna, odporna na zadrapania - homogeniczna, niepalna,
Wykończenie ścian	łatwo zmywalne, ściana odporna na zadrapania, wandalizm, kolory jasne, odboje systemowe na ścianach za łózkami (wysokość skoordynować ze sprzętem szpitala)
Wykończenie sufitów	Trudny do uszkodzenia przez pacjenta, podwieszony
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 110 cm (przejazd łóżkiem). Odporne na uderzenia, podpalenia. otwierają się na zewnątrz, możliwe zdjęcie drzwi z komunikacji, klamka w kształcie litery C, antyprzetrzaskowa
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
Wytyczne dla instalacji c.o.	
- temperatura	24°C. Grzejniki zabezpieczone przed poparzeniem pacjenta, wandalizmem, łatwe do czyszczenia, niedostępne dla pacjenta
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie. Podciśnienie w stosunku do śluzy
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	bezpieczne
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, przełączniki	brak w pomieszczeniu - zagrożenie
Instalacja CCTV	
Wypożenie:	łóżko niepalne, antywandal, dedykowane do izolatek na oddziałach obserwacyjnych szpitali psychiatrycznych, antysamobójcze.

	Drzwi odporne na zniszczenie, otwierające się na zewnątrz,
--	--

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
P-16 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW - izolatka	2,96

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,5m
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-
Temperatura	+24°C
Oświetlenie minimalne	200LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne, terakota, wywinięta na ściany do wys. 10 cm. Antypoślizgowe min. R10
Wykończenie ścian	łatwo zmywalne 1 pł. ceramiczne do 200cm a powyżej malowanie farbą lateksową
Wykończenie sufitów	gk wodoodporny plus rewizje na instalacje
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 110 cm - wjazd łóżkiem, odporne na wilgoć
- ościeżnica	metalowa odporna na uderzenie
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
- umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
- miska ustępowa	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
-prysznic w posadzce	kratka w posadzce- układ posadzki do kratki. Wylewka (pod kątem) prysznicowa antysamobójcza, brak możliwości zawieszenia się na niej, brak węża prysznicowego
Wytyczne dla instalacji c.o.	
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-mechaniczna	min. mechaniczna wyciągowa 50m <sup>3</sup> /h na miskę ustępową
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	sanitarne, kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego	poza strefą rozbryzgu, hermetyczne, na kluczyk, niedostępne

przeznaczenia,	dla pacjenta
Wyposażenie	
	kosz na ręczniki papierowe

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
P-18 (-)	KORYTARZ	120,08
P-29 (-)	POCZEKALNIA	11,12
P-38 (-)	KORYTARZ	41,66

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	brak osób na pobyt < 2h
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8
Klasa czystości	-
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	Nie dotyczy
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	200 LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalna, cokoły wyoblone 10cm - np. wykładzina PVC , ceramika
Wykończenie ścian	Malowane, odporne na szorowane, paski odbojowe na wysokości wózków z jedzeniem
Wykończenie sufitów	Rozbieralny, kasetonowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	-
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	-
Wytyczne dla instalacji c.o.	
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
- wentylacja mechaniczna	mechaniczna nawiewno-wywiewna
Wytyczne dla instalacji	

elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	
Instalacja CCTV	wskazanie wg użytkownika
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
instalacja teletechniczna	
wyposażenie elektryczne	-

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
P-19 (415)	ŁAZIENKA ODDZIAŁOWA, PRZYSTOSOWANA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13,28

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,5m
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-
Temperatura	+24
Oświetlenie minimalne	200LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	płytki ceramiczne antypoślizgowe R10
Wykończenie ścian	łatwo zmywalne pł. ceramiczne do 200cm a powyżej malowanie farbą lateksową
Wykończenie sufitów	modułowy gk wodoodporne
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 110 cm możliwość wjazdu łóżkiem
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia. Drzwi w łazienkach z podcięciem wg przepisów
-okno	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
- umywalka dla nps.	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
- miska ustępowa dla nps.	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
kratka w posadzce	Wyprofilować posadzkę tak aby spadek był w kierunku kratki min. 1,5 %. Złączka prysznicowa dostępna tylko dla personelu, dł. 2m, dostępna z dyżurki



pochwyty dla NPS	przy umywalce, misce ustępowej , prysznicu. Siedzisko dla osób z niepełnosprawnościami
Wytyczne dla instalacji c.o.	
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-mechaniczna	min. mechaniczna wyciągowa 50m <sup>3</sup> /h na miskę ustępową. Nawiew oknem nawietrzakiem bądź w podcięciu w drzwiach
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
Wyposażenie	kosz na ręczniki papierowe
	siedzisko mocowane do ściany pod prysznic wanna wózek do mycia pochwyty dla niepełnosprawnych przy misce i umywalce oraz prysznicu

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
P-20 (418)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	13,89
P-21(418a)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	8,72
P-22(421)	GABINET LEKARSKI- PSYCHOEDUKACJI	13,55
P-23(422a)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	9,36
P-25(425)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	12,85
P-26(431)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	13,10
P-33(436)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	14,37
P-34(437)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	10,87
P-37(542)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	16,72

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	1 (lekarz) 1 (pacjenci)

Wysokość minimalna pomieszczenia	2,80m
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	łatwo zmywalna farba fartuch ceramiczny pas zabezpieczający za umywalką
Wykończenie sufitów	podwieszony np. modułowy
Stołarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
Zasilanie dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	zestaw komputerowy Buurko, fotel obrotowy, krzesła, parawan dozownik na mydło w płynie dozownik na ręczniki papierowe kosz na odpady medyczne Dozownik na środek dezynfekcyjny kosz na odpady komunalne stolik – asystor, taboret obrotowy

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
P-24 (422)	BRUDOWNIK	8,87

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8-3m
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-
Temperatura	+16°-20C
Oświetlenie minimalne	200LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalna, gres lub PVC
Wykończenie ścian	płytki ceramiczne do wysokości min. 200cm
Wykończenie sufitów	modułowy wodoodporny
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 80 cm. zamykane na klucz
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
Umywalka Zlew	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
opróżnianie kaczek - miska ustępowa lub wanienka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków typu miska ustępowa
Myjka dezynfektor	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków typu miska ustępowa
Wytyczne dla instalacji c.o.	
-grawitacyjna	min. 50m <sup>3</sup> /h na miskę ustępową nawiew przez podcięcie w drzwiach grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	Kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Wyposażenie:	stojaki na kaczki, wieszaki na worki z brudną bielizną , węże gospodarcze do czyszczenia kaczek, myjka dezynfektor
Regały	

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m <sup>2</sup> )
P-27 (430)	GABINET LEKARSKI – ORYDYNATOR ODDZIAŁU „P”	15,71

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	1 (lekarz) 1 (pacjenci)
Wysokość minimalna	2,80m

pomieszczenia	
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	Łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	Łatwo zmywalna farba fartuch ceramiczny pas zabezpieczający za umywalką
Wykończenie sufitów	podwieszony np. modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
Zasilanie dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	zestaw komputerowy Biuurko, fotel obrotowy, krzesła, parawan dozownik na mydło w płynie dozownik na ręczniki papierowe kosz na odpady medyczne Dozownik na środek dezynfekcyjny kosz na odpady komunalne stolik – asystor, taboret obrotowy

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
P-28 (-)	WC DLA PERSONELU- MĘSKI	3,87
P-32 (-)	WC DLA PERSONELU- DAMSKI	3,84

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,5m
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	200LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	Łatwo zmywalne, terakota, wywinięta na ściany do wys. 10 cm. Antypoślizgowe min. R10
Wykończenie ścian	Łatwo zmywalne 1 pł. ceramiczne do 200cm a powyżej malowanie farną lateksową
Wykończenie sufitów	gk wodoodporny plus rewizje na instalacje
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 110 cm - wjazd łóżkiem, odporne na wilgoć
- ościeżnica	metalowa odporna na uderzenie
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
- umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
- miska ustępowa	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
-pisuar tylko w łazience męskiej Kran ze złączką Kratka w posadzce	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instalacji c.o.	
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-mechaniczna	min. mechaniczna wyciągowa 50m <sup>3</sup> /h na miskę ustępową
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	sanitarne, kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,	poza strefą rozbryzgu, hermetyczne, na kluczyk, niedostępne dla pacjenta
Wyposażenie	
	dozownik na mydło w płynie dozownik na ręczniki papierowe Pojemnik na papier toaletowy kosz na ręczniki papierowe

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
P-30 (432)	DYŻURKA PIELĘGNIAREK	23,73

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	2
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	Fartuch ceramiczny pas zabezpieczający za umywalką
Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
-ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz, wg wymagan p.poż. w razie potrzeby podłączone do systemu p.poż. przeszklenie na komunikację wglądowe w klasie p.poż. wg opisu p.poż.
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
zlew jednokomorowy	blatowy doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Zasilanie dla instalacji komputerowej	
Wypożalenie:	zestawy komputerowe drukarka ksero x1 fotele biurowe obrotowe z podłokietnikami, biurko

	komputerowe kontenery szafy biurowe zamykana szafka na leki, meble typu kuchennego z blatem
--	--

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m <sup>2</sup> )
P-31 (433)	PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA	10,98

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	1
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	Łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	Pas zabezpieczający za umywalką - fartuch ceramiczny
Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
-ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instalacji c.o.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Zasilanie dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	zestaw komputerowy drukarka ksero x1 fotele biurowe obrotowe z podłokietnikami, biurko komputerowe

	kontenery szafy biurowe
--	----------------------------

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
P-35 (438)	KIEROWNIK KLINIKI (wykończenie o lepszym standardzie, mniej szpitalnym)	17,19

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	1
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	500 LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	pas zabezpieczający za umywalką, ceramiczny
Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instalacji c.o.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	Kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Zasilanie dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	zestaw komputerowy drukarka ksero zabudowa po oknem biurko komputerowe fotel biurowy obrotowy z podłokietnikami kanapa



	3 krzesła zabudowa (szafa)
--	-------------------------------

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
P-36 (438)	SEKRETARIAT KLINIKI PSYCHIATRYCZNEJ	16,70

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	2 (personel)
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8m
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	ściany łatwo zmywalne, fartuch ceramiczny zabezpieczający za umywalką
Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
- ościeżnica	
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiety nad umywalkami
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Zasilanie elektryczne i teletechniczne dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	zestaw komputerowy biurko komputerowe półokrągłe szafka zamykana (pod kserokopiarkę) fotel obrotowy szafa ubraniowa pojedyncza (szer.45cm) regal wysoki (szer.90cm) szafka pod okno (mała) krzesła,

	kosz na odpady komunalne
--	--------------------------

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
P-39 (435,439)	JADALNIA/ POKÓJ DZIENNEGO POBYTU	38,96

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	20
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,80m
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	Malowane, łatwo zmywalne,
Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
- ościeżnica	Malowane, odporne na szorowane, paski odbojowe na wysokości wózków z jedzeniem
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
- umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
- zlewozmywak	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 2 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie lub mechaniczna
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
Zasilanie	
Wypożyczenie:	Przy każdej umywalce powinny znajdować się ręczniki

	<p>jednorazowe Zestawy stół + krzesła na jedną umywalkę maks. 20 krzesel. lodówka</p>
--	---

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
P-40 (434)	MAGAZYN	4,02

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,5m
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-
Temperatura	+16°-20C
Oświetlenie minimalne	200LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalna, gres lub PVC
Wykończenie ścian	łatwo zmywalna
Wykończenie sufitów	Modułowy, wodoodporny
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 80 cm zamykane na klucz
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
Wytyczne dla instalacji c.o.	
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w ścianie nawiew przez drzwi
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Wyposażenie:	
Regały	

ODDZIAŁ „S”

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
S-01 (417)	SALA PACJENTÓW	21,10
S-02 (416)	SALA PACJENTÓW	21,05
S-03 (414)	SALA PACJENTÓW	20,88
S-04 (412)	SALA PACJENTÓW	21,04
S-05 (410)	SALA PACJENTÓW	21,97
S-06(409)	SALA PACJENTÓW	21,73
S-07 (407)	SALA PACJENTÓW	21,34
S-08 (406)	SALA PACJENTÓW	21,00
S-09 (405)	SALA PACJENTÓW	21,18
S-10 (404)	SALA PACJENTÓW	20,76
S-11 (403)	SALA PACJENTÓW	20,25

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	3 (pacjenci)
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8m
Temperatura	+24°C
Akustyka -poziom natężenia dźwięku dzień	35 dB
Noc	30 dB
Oświetlenie minimalne	300LUX
nocne czuwanie	5LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm, wyoblona, akustyczna, odporna na zadrapania - homogeniczna, niepalna
Wykończenie ścian	łatwo zmywalne, ściana odporna na zadrapania, wandalizm, kolory jasne, odboje systemowe na ścianach za łózkami (wysokość skoordynować ze sprzętem szpitala)
Wykończenie sufitów	Trudny do uszkodzenia przez pacjenta, podwieszony, modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 110 cm (przejazd łóżkiem). Odporne na uderzenia, podpalenia.

	otwierają się na zewnątrz, możliwe zdjęcie drzwi z komunikacji, klamka w kształcie litery C, o profilu okrągłym, antyprzytraskowa
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
Wytyczne dla instalacji c.o.	
- temperatura	24°C. Grzejniki zabezpieczone przed poparzeniem pacjenta, wandalizmem, łatwe do czyszczenia
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	Antyodbłyśnikowe, bezpieczne, odporne na uderzenia i stłuczenia.
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
Wyposażenie:	kosz na odpady komunalne szafki nocne x 3 łóżka x 3 wieszaki antysamobójcze

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
S-12 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,57
S-13 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,78
S-14 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,66
S-15(-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,84
S-16 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,32
S-17 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,27
S-18 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,73
S-19 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,77
S-20(-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,82
S-21 (-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	4,12

S-22(-)	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	3,25
---------	------------------------	------

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,5m
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-
Temperatura	+24°C
Oświetlenie minimalne	200LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne, terakota, wywinięta na ściany do wys. 10 cm. Antypoślizgowe min. R10
Wykończenie ścian	łatwo zmywalne 1 pł. ceramiczne do 200cm a powyżej malowanie farbą lateksową
Wykończenie sufitów	gk wodoodporny plus rewizje na instalacje
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 110 cm - wjazd łóżkiem, odporne na wilgoć
- ościeżnica	metalowa odporna na uderzenie
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
- umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
- miska ustępowa	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
-prysznic w posadzce	kratka w posadzce - układ posadzki do kratki. Wylewka (pod kątem) prysznicowa antysamobójcza, brak możliwości zawieszenia się na niej, brak węża prysznicowego
Wytyczne dla instalacji c.o.	
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-mechaniczna	min. mechaniczna wyciągowa 50m <sup>3</sup> /h na miskę ustępową
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	sanitarne, kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,	poza strefą rozbrygu, hermetyczne, na kluczyk, niedostępne dla pacjenta
Wyposażenie	
	dozownik na mydło w płynie dozownik na ręczniki papierowe Pojemnik na papier toaletowy kosz na ręczniki papierowe

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
S-23 (534)	WC DLA PERSONELU- MĘSKI	4,03
S-30 (-)	WC DLA PERSONELU- DAMSKI	4,15

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,5m
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	200LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	Łatwo zmywalne, terakota, wywinięta na ściany do wys. 10 cm. Antypoślizgowe min. R10
Wykończenie ścian	Łatwo zmywalne 1 pł. ceramiczne do 200cm a powyżej malowanie farbą lateksową
Wykończenie sufitów	gk wodoodporny plus rewizje na instalacje
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 110 cm - wjazd łóżkiem, odporne na wilgoć
- ościeżnica	metalowa odporna na uderzenie
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
- umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
- miska ustępowa	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
-pisuar tylko w łazience męskiej Kran ze złączką Kratka w posadzce	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instalacji c.o.	
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-mechaniczna	min. mechaniczna wyciągowa 50m <sup>3</sup> /h na miskę ustępową
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	sanitarne, kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,	poza strefą rozbryzgu, hermetyczne, na kluczyk, niedostępne dla pacjenta

Wyposażenie	
	dozownik na mydło w płynie dozownik na ręczniki papierowe Pojemnik na papier toaletowy kosz na ręczniki papierowe

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m <sup>2</sup> )
S-24 (402)	JADALNIA DLA PACJENTÓW	45,88

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	20
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,80m
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	Malowane, łatwo zmywalne,
Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
- ościeżnica	Malowane, odporne na szorowane, paski odbojowe na wysokości wózków z jedzeniem
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
- umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
- zlewozmywak	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 2 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie lub mechaniczna
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk



przeznaczenia	
Zasilanie	
Wyposażenie:	Przy każdej umywalce powinny znajdować się ręczniki jednorazowe Zestawy stół + krzesła na jedną umywalkę maks. 20 krzesel. lodówka

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
S-25 (530)	GABINET LEKARSKI- POM. PERSONELU	14,11
S-29(413)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	15,00
S-45(-)	GABINET LEKARSKI- PSYCHIATRYCZNY	11,75

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	1 (lekarz) 1 (pacjenci)
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,80m
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	Łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	Łatwo zmywalna farba fartuch ceramiczny pas zabezpieczający za umywalką
Wykończenie sufitów	podwieszony np. modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	

oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na klucz
Zasilanie dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	zestaw komputerowy Biurowy, fotel obrotowy, krzesła, parawan dozownik na mydło w płynie dozownik na ręczniki papierowe kosz na odpady medyczne Dozownik na środek dezynfekcyjny kosz na odpady komunalne stolik – asystor, taboret obrotowy

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m <sup>2</sup> )
S-26 (400)	DYŻURKA PIELĘGNIAREK	29,79

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	2
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	Fartuch ceramiczny pas zabezpieczający za umywalką
Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
-ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz, wg wymagan p.poż. w razie potrzeby podłączone do systemu p.poż. przeszklenie na komunikację wglądowe w klasie p.poż. wg opisu p.poż.
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
umywalka	doprowadzenie cieplej i zimnej wody i odprowadzenie

	ścieków
zlew jednokomorowy	blatowy doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Zasilanie dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	zestawy komputerowe drukarka ksero x1 fotele biurowe obrotowe z podłokietnikami, biurko komputerowe kontenery szafy biurowe zamykana szafka na leki, meble typu kuchennego z blatem

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
S-27 (-)	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,08

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,5
Temperatura	+18-20°C
Oświetlenie minimalne	200LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	gres
Wykończenie ścian	płytki ceramiczne do wys. 200cm powyżej łatwo zmywalny
Wykończenie sufitów	wodoodporny
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
Wytyczne dla instalacji	

wod. – kan.	
-zlewozmywak	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków. Mocowany na wysokości 45cm wylewka na standardowej wysokości plus wylewka prysznicowa gospodarcza.
-mieszacz środków czystości	woda zimna
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	Podcięcie w drzwiach. min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w ścianie.
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,	
Wyposażenie	wózek sprzętacza, regał na środki czystości

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
S-28 (-)	KORYTARZ	116,94
S-41 (-)	KORYTARZ	24,67

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	brak osób na pobyt < 2h
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8
Klasa czystości	-
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	Nie dotyczy
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	200 LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	Łatwo zmywalna, cokoły wyoblone 10cm - np. wykładzina PVC , ceramika
Wykończenie ścian	Malowane, odporne na szorowane, paski odbojowe na wysokości wózków z jedzeniem
Wykończenie sufitów	Rozbieralny, kasetonowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	-
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia

Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	-
Wytyczne dla instalacji c.o.	
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
- wentylacja mechaniczna	mechaniczna nawiewno-wywiewna
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	
Instalacja CCTV	wskazanie wg użytkowania
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
instalacja teletechniczna	
wyposażenie elektryczne	-

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
S-31 (411)	LEKARZ DYŻURNY	17,45

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	2
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	Łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	Fartuch ceramiczny pas zabezpieczający za umywalką
Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
-ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz, wg wymagań p.poż. w razie potrzeby podłączone do systemu p.poż. przeszklenie na komunikację wglądowe w klasie p.poż. wg opisu p.poż.
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków

zlew jednokomorowy	blatowy doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Zasilanie dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	zestawy komputerowe drukarka ksero x1 fotele biurowe obrotowe z podłokietnikami, biurko komputerowe kontenery szafy biurowe zamykana szafka na leki, meble typu kuchennego z blatem

*+ kawałek do spawania*

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
S-32 (-)	NATRYSK	1,36
S-33 (-)	WC DLA LEKARZA DYŻURNEGO	1,00

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,5m
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-
Temperatura	+24°C
Oświetlenie minimalne	200LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne, terakota, wywinięta na ściany do wys. 10 cm. Antypoślizgowe min. R10
Wykończenie ścian	łatwo zmywalne 1 pł. ceramiczne do 200cm a powyżej malowanie farbą lateksową
Wykończenie sufitów	gk wodoodporny plus rewizje na instalacje
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 110 cm - wjazd łóżkiem, odporne na wilgoć
- ościeżnica	metalowa odporna na uderzenie

Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
- umywalka (tylko w WC)	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
- miska ustępowa (tylko w WC)	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
-prysznic (tylko w pom. z natryskiem)	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instalacji c.o.	
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-mechaniczna	min. mechaniczna wyciągowa 50m <sup>3</sup> /h na miskę ustępową
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	sanitarne, kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,	poza strefą rozbryzgu, hermetyczne, na kluczyk, niedostępne dla pacjenta
Wyposażenie	
	W wc: dozownik na mydło w płynie dozownik na ręczniki papierowe Pojemnik na papier toaletowy kosz na ręczniki papierowe

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
S-34 (408)	GABINET LEKARSKI – ORYDYNATOR ODDZIAŁU „S”	15,63

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	1 (lekarz) 1 (pacjenci)
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,80m
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	łatwo zmywalna farba fartuch ceramiczny pas zabezpieczający za umywalką

Wykończenie sufitów	podwieszony np. modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
Zasilanie dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	zestaw komputerowy Biuorko, fotel obrotowy, krzesła, parawan dozownik na mydło w płynie dozownik na ręczniki papierowe kosz na odpady medyczne Dozownik na środek dezynfekcyjny kosz na odpady komunalne stolik – asystor, taboret obrotowy

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
717 S-35 (177)	PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA	13,34

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	1
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	



Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	Pas zabezpieczający za umywalką - fartuch ceramiczny
Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
-ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instalacji c.o.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Zasilanie dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	zestaw komputerowy drukarka ksero x1 fotele biurowe obrotowe z podłokietnikami, biurko komputerowe kontenery szafy biurowe

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
S-36 (715)	PRACOWNIA TERAPII ZAJĘCIOWEJ	29,38

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	20
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,80m
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	500LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	Pas zabezpieczający za umywalką

Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
umywalka	do zajęć terapeutycznych
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	tv, rzutnik
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
Zasilanie dla instalacji komputerowej	
Zasilanie dla rzutnika w suficie	
Wyposażenie:	Zestawy stół+ krzesło Zestawy wypoczynkowe sofa+ stolik szafa zamykana na klucz na przybory

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
S-37 (713)	POKÓJ DZIENNEGO POBYTU	26,56

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	5
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,80m
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	Łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	Bez wymagań, fartuch ceramiczny pas zabezpieczający za umywalką
Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm

- ościeżnica	metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	TV dla pacjentów, rzutnik
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk Zasilanie dla rzutnika w suficie
Zasilanie dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	
	kanapa, wypoczynkowa, stolik kawowy, stolik z krzesłami, TV dozownik na mydło w płynie dozownik na ręczniki papierowe kosz na odpady komunalne szafa zamykana na klucz na przybory

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
S-38 (709)	MAGAZYN	10,83
S-39 (712)	MAGAZYN	13,22

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,5m
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-
Temperatura	+16°-20C
Oświetlenie minimalne	200LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalna, gres lub PVC
Wykończenie ścian	łatwo zmywalna
Wykończenie sufitów	Modułowy, wodoodporny
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 80 cm zamykane na klucz
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
Wytyczne dla instalacji c.o.	

Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w ścianie nawiew przez drzwi
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Wyposażenie:	
Regały	

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
S-40 (714)	KUCHNIA	20,48

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,5m
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-
Temperatura	+24°C
Oświetlenie minimalne	200LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne, terakota, wywinięta na ściany do wys. 10 cm. Antypoślizgowe min. R10
Wykończenie ścian	łatwo zmywalne 1 pł. ceramiczne do 200cm a powyżej malowanie farbą lateksową
Wykończenie sufitów	gk wodoodporny plus rewizje na instalacje
Stołarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 110 cm - wjazd łóżkiem, odporne na wilgoć
- ościeżnica	metalowa odporna na uderzenie
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
- umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków

- zlewozmywak	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instalacji c.o.	
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-mechaniczna	min. mechaniczna wyciągowa 50m <sup>3</sup> /h
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	Zasilanie kuchenki
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad zlewozmywakiem
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,	
Wyposażenie	
	dozownik na mydło w płynie dozownik na ręczniki papierowe Pojemnik na papier toaletowy kosz na ręczniki papierowe

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m <sup>2</sup> )
S-42 (716)	ŁAZIENKA ODDZIAŁOWA, PRZYSTOSOWANA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8,46

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,5m
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-
Temperatura	+24
Oświetlenie minimalne	200LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	płytki ceramiczne antypoślizgowe R10
Wykończenie ścian	łatwo zmywalne pł. ceramiczne do 200cm a powyżej malowanie farbą lateksową
Wykończenie sufitów	modułowy gk wodoodporne
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 110 cm możliwość wjazdu łóżkiem
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia. Drzwi w łazienkach z

	podcięciem wg przepisów
-okno	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
- umywalka dla nps.	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
- miska ustępowa dla nps.	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
kratka w posadzce	Wyprofilować posadzkę tak aby spadek był w kierunku kratki min. 1,5 %. Złączka prysznicowa dostępna tylko dla personelu, dł. 2m, dostępna z dyżurki
pochwyty dla NPS	przy umywalce, misce ustępowej , prysznicu. siedzisko dla osób z niepełnosprawnościami
Wytyczne dla instalacji c.o.	
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-mechaniczna	min. mechaniczna wyciągowa 50m <sup>3</sup> /h na miskę ustępową. Nawiew oknem nawietrzakiem bądź w podcięciu w drzwiach
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
Wyposażenie	dozownik na mydło w płynie dozownik na ręczniki papierowe Pojemnik na papier toaletowy kosz na ręczniki papierowe
	siedzisko mocowane do ściany pod prysznic wanna wózek do mycia pochwyty dla niepełnosprawnych przy misce i umywalce oraz prysznicu

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
S-43 (-)	HALL WINDOWY	22,23

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	brak osób na pobyt < 2h

Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8
Klasa czystości	-
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	Nie dotyczy
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	200 LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	Łatwo zmywalna, cokoły wyoblone 10cm - np. wykładzina PVC , ceramika
Wykończenie ścian	Malowane, odporne na szorowane, paski odbojowe na wysokości wózków z jedzeniem
Wykończenie sufitów	Rozbieralny, kasetonowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	-
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	-
Wytyczne dla instalacji c.o.	
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
- wentylacja mechaniczna	mechaniczna nawiewno-wywiewna
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	
Instalacja CCTV	wskazanie wg użytkowania
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
instalacja teletechniczna	
wyposażenie elektryczne	-

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
S-44 (600)	BRUDOWNIK	11,47

Wytyczne ogólne	
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8-3m
Akustyka (dopuszczalny poziom dźwięku)	-
Temperatura	+16°-20C
Oświetlenie minimalne	200LUX

Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalna, gres lub PVC
Wykończenie ścian	płytki ceramiczne do wysokości min. 200cm
Wykończenie sufitów	modułowy wodoodporny
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 80 cm. zamykane na klucz
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
Umywalka Zlew	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
opróżnianie kaczek - miska ustępowa lub wanienka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków typu miska ustępowa
Myjka dezynfektor	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków typu miska ustępowa
Wytyczne dla instalacji c.o.	
-grawitacyjna	min. 50m <sup>3</sup> /h na miskę ustępową nawiew przez podcięcie w drzwiach grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	Kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Wyposażenie:	stojaki na kaczki, wieszaki na worki z brudną bielizną , węże gospodarcze do czyszczenia kaczek, myjka dezynfektor
Regały	

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m <sup>2</sup> )
S-46 (601)	PRACOWNIA EEG I EKG	10,60
S-47 (602)	PRACOWNIA EEG I EKG	16,59

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	1 (lekarz) 1 (pacjenci)
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,80m
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,



Wykończenie ścian	łatwo zmywalna farba fartuch ceramiczny pas zabezpieczający za umywalką
Wykończenie sufitów	podwieszony np. modułowy
Stolarka wewnętrzna	
- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
- ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
Umywalka (w S-47)	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instal. went. i klimat.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	zabezpieczone przed pacjentem np. na kluczyk
Zasilanie dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	S-46: zestaw komputerowy, biurko, fotel obrotowy, krzesła, blat S-47:leżanka, umywalka, blat <i>↓ FFG (specjalista)</i>

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)
S-48 (603)	PIELĘGNIARKA PRZEŁOŻONA	14,78

Wytyczne ogólne	
Ilość osób	1
Wysokość minimalna pomieszczenia	2,8
Temperatura	+20°C
Oświetlenie minimalne	300LUX
Wytyczne budowlane	
Wykończenie podłogi	łatwo zmywalne PCV, wywinięta na ściany do wys. 10 cm,
Wykończenie ścian	Pas zabezpieczający za umywalką - fartuch ceramiczny
Wykończenie sufitów	modułowy
Stolarka wewnętrzna	

- drzwi	drzwi szer. min. 90 cm
-ościeżnica	Metalowa lub odporna na uderzenia
-okna	bezpieczne, z klamką na klucz
Wytyczne dla instalacji wod. – kan.	
umywalka	doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków
Wytyczne dla instalacji c.o.	
-grawitacyjna	min. 1,5 wymiany/godz. grawitacyjna - wywiew. Nawiew przez nawiewniki higroskopijne zamocowane w oknach lub w ścianie
Wytyczne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
oświetlenie ogólne,	kinkiet nad umywalką
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Zasilanie dla instalacji komputerowej	
Wyposażenie:	zestaw komputerowy drukarka ksero x1 fotele biurowe obrotowe z podłokietnikami, biurko komputerowe kontenery szafy biurowe

↳ To jest